

ESCLARECIMENTO Nº 3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº DLO.000012.2020

Referente ao pregão de nº 12.2020, apresentamos para vossa análise os seguintes questionamentos e dúvidas:

PERGUNTA Nº 1

Os cabos de alimentação de entrada e das cargas associados aos painéis de distribuição de BT, conforme quadros de carga constantes nas páginas 53 a 64 do Edital Nº DLO.000012.2020, devem fazer parte do escopo da Contratada?

Resposta:

Sim, devem ser fornecidos e instalados pela contratada.

PERGUNTA Nº 2

Se sim para o questionamento de nº 1, qual deve ser a especificação dos cabos (tipo de isolamento/classe de tensão)? Admite-se cabo unipolar com isolamento em PVC (70°C) e classe de tensão 750V?

Resposta:

Para os condutores de tensão não poderão ser fornecidos cabos singelos (unipolares) e a classe de 750V é adequada para os equipamentos CC e CA de 220V e 480V.

PERGUNTA Nº 3

As canaletas e as caixas de passagem abaixo do piso elevado do Laboratório SG1 não fazem parte do escopo da Contratada, apenas os módulos de tomadas elétricas e de rede abaixo do piso. Favor confirmar.

Resposta:

As canaletas instaladas sob o concreto e no piso (tomadas de piso) serão instaladas pelo Cepel, sendo as tomadas e fiação serão fornecidos pela contratada.
Todos os bandejamentos e demais serão fornecidos e instalados pela contratada.

PERGUNTA Nº 4

A central telefônica modelo NS1000 da Panasonic é existente e não faz parte do escopo da Contratada, Ok?

Resposta:

Sim, a central telefônica é existente.

PERGUNTA Nº 5

Os aparelhos telefone sem fio WT115 usam portas digitais e antenas Dect que não estão especificadas no Edital e desenhos anexos. Cada antena tem um raio de alcance de aproximadamente 25 metros. É necessário definir a localização e quantidade destas antenas.

Resposta:

Essa definição deverá ser feita pela contratada com base nas plantas apresentadas.

PERGUNTA Nº 6

O CEPEL admite especificações de luminárias com base estudo luminotécnico feito pelo licitante? O objetivo é propor ao CEPEL especificações de luminárias compatíveis com a aplicação e com melhor custo-benefício possível, o que poderá ser devidamente justificado.

Resposta:

Sim, o Cepel admite o uso de luminárias com base estudo luminotécnico feitos no projeto básico. Peço que sejam observadas as questões de qualidade e de EMI, pois trata-se de um laboratório de pesquisa onde radio interferência.

PERGUNTA Nº 7

O CEPEL admite produtos equivalentes para todas as referências de marca de produto referidas no Edital Nº DLO.000012.2020 e nos desenhos de projeto anexos?

Resposta:

A pergunta deve ser mais específica, pois há vários equipamentos já existentes no Cepel, com software já adquiridos onde um similar não funcionará de forma integrada (como é o caso da central telefônica, switches de rede que usam VRF's com padrão HP, etc..).