

ESCLARECIMENTO Nº 4

PREGÃO ELETRÔNICO Nº DLO.000012.2020

Referente ao Pregão 12.2020, apresentamos para vossa análise mais alguns questionamentos:

PERGUNTA Nº 1

Referente ao Rack de TI especificado no subitem 5.7 do Edital DLO.000012.2020:
O CEPEL admite a utilização de outras marcas de mercado além da Rittal?

Resposta:

Sim, desde que o rack possua a especificações do projeto como padrão de 19”, porta traseira bipartida e porta frontal em vidro, com espaço lateral e traseiro para cablagem, todas com fecho e chaves, sistema de rodízios com trava, quatro ventiladores de teto com botão de liga e desliga, incluindo kit com parafusos e porcas e régua de tomadas para padrão 19” e deverá possuir garantia de 12 meses :

PERGUNTA Nº 2

Referente aos switches especificados no subitem 5.7 do Edital DLO.000012.2020:
O CEPEL admite a utilização de switches gerenciáveis com recursos similares aos das referências da HP indicadas no Edital, p.ex., administração de VLAN?

Resposta:

Sim