

ESCLARECIMENTO Nº 6

PREGÃO ELETRÔNICO Nº DLO.000012.2020

PERGUNTA Nº 1

Os cabos alimentadores dos Painéis TTA SG1-QD 1 (480V) e SG1-QDG 2 (220V) serão de fornecimento da contratada? Se sim, informar de qual equipamento virá as alimentações.

Resposta:

Resposta: Esses cabos serão reaproveitados dos cabos retirados da ligação existente da unitária 6, incluindo do cabo que hoje alimenta o serviço do laboratório, que será retornado até o local da instalação dos painéis TTA de 480V e 220. Existe a indicação desses cabos no item 5.5 na letra j do nosso termo de referência.

Quanto ao fornecimento dos switches (item 5.7) observar que somente os modelos PoE e o de fibra serão fornecidos, já os demais são existentes.

PERGUNTA Nº 2

Os disjuntores mencionados como “reservas” deverão ser fornecidos, ou somente é necessário deixar local apropriado para futura colocação?

Resposta:

Resposta: Deverão ser fornecidos todos os disjuntores.