

BASE DO GALPÃO

01 PLANTA BAIXA LABORATORIO SMARTGRID
S /ESC

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NOTAS GERAIS

1. As cotas estão em m, exceto onde indicado.

LEGENDA

LEGENDAS GERAIS DAS DISCIPLINAS

ELÉTRICA

- SG1 - QD1 (480v)
- SG1 - QDG1 (220v)
- SG1 - QDC1 (220v)
- SG1 - Qups (220v)
- SG1 - QCC (125vcc)
- TOMADA BAIXA H:30cm
- TOMADA MÉDIA H: 1.20m até 1.30m
- TOMADA ALTA H: 2.0m até 2.25m
- TOMADA DE POTÊNCIA H: 1.20m
- 1 POLO - 127v
- 2 POLO - 220v
- 3 POLO - 220v

INCÊNDIO

- ELETRODUTO APARENTE OU NO ENTREFORRO
- DETECTOR DE FUMAÇA
- AVISADOR SONORO ELETRÔNICO
- AVISADOR AUDIO / VISUAL ENDEREÇÁVEL REMOTO NA SALA DE OPERAÇÃO PRÉDIO AP8
- ACIONADOR MANUAL
- CENTRAL
- CENTRAL DE ALARME REMOTO CEERBERUS NA SALA DE OPERAÇÃO PRÉDIO AP8
- CAIXA DE PASSAGEM
- DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO
- ELETRODUTO EMBUTIDO EM ENTREPISO OU PAREDE

CFTV

- TUBULAÇÃO QUE DESCE
- TUBULAÇÃO QUE SOBE
- CÂMERA MÓVEL EM DOME
- CÂMERA FIXA EM CAIXA DE PROTEÇÃO EXTERNA
- FIXAÇÃO DE CÂMERA EM POSTE
- ELETRODUTO ENTREFORRO A CONSTRUIR
- INFRA A CONSTRUIR ELETRODUTO FLEXÍVEL
- ELETRODUTO APARENTE A CONSTRUIR
- ENVELOPAMENTO A CONSTRUIR

SISTEMA DE TOMADAS

- CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA COM TAMPA METÁLICA E MEDIDAS DE ACORDO - Ref. 4.00.023 (Valemam)
- CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA COM TAMPA REDONDA METÁLICA - Ref. 4.00.024 (Valemam)
- CAIXA DE PASSAGEM TIPO E EMBUTIDA COM TAMPA MUDO EM ALUMÍNIO - Ref. 4.00.027 (Valemam)
- CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA - COM TAMPA PARAFUSADA - Ref. 4.00.028 (Valemam)
- CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA - COM TAMPA PARAFUSADA - Ref. 4.00.029 (Valemam)
- CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA - COM TAMPA PARAFUSADA - Ref. 4.00.030 (Valemam)
- CURVA HORIZONTAL DE 90 SIMPLES EM FERRO - Ref. 4.1.07 (Valemam)
- CURVA HORIZONTAL DUPLA DE 90 FERRO - Ref. 4.1.08 (Valemam)
- CURVA HORIZONTAL TRIPLA DE 90 FERRO - Ref. 4.1.09 (Valemam)
- CURVA HORIZONTAL DE 45 FERRO - Ref. 4.1.06 (Valemam)
- LINHA PACO DE CONDUTOS APARENTES

LEGENDAS CATV

- TUBULAÇÃO QUE DESCE
- TUBULAÇÃO QUE SOBE
- CÂMERA MÓVEL EM DOME
- CÂMERA FIXA EM CAIXA DE PROTEÇÃO EXTERNA
- FIXAÇÃO DE CÂMERA EM POSTE
- ELETRODUTO ENTREFORRO A CONSTRUIR
- INFRA A CONSTRUIR ELETRODUTO FLEXÍVEL
- ELETRODUTO APARENTE A CONSTRUIR
- ENVELOPAMENTO A CONSTRUIR

Nº	Emissão inicial	
Item	Descrição	Data

CEPEL
CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA
SISTEMA ELETRONÓRIO

Eletrobras Cepel

Título:
INFRAESTRUTURAS ELETRICAS
CFTV PONTO DE TERMINAÇÃO OPTICA TOMADA RJ 45 RACK02

	Data	Nome	Desenho N.
Des.	15/01/20	ARTANO	DE-SMART-EL-AC-049
Proj.	15/01/20	ARTANO	
verif.	dd/01/20	SIMÕI	DOCUMENTO SIGILOSO, PERTENCENTE AO CEPEL
Aprov.	15/01/20	SIMÕI	

ESCALA	REV.	FOLHA
1/50*1/*		1/*

A0 - 1189 X 841