

PREGÃO ELETRÔNICO DGS.00022.2022

ESCLARECIMENTO Nº 2

ENERGY WORK

QUESTIONAMENTO 1:

No edital menciona a compra de 18 unidades de nobreak de 600va e 16 de 2,0 kva. Qual a voltagens de saída dos equipamentos?

Resposta CEPEL: A voltagem de Saida dos equipamentos é 115 V Item 7 do TR.

QUESTIONAMENTO 2:

2,0 kva diz que é senoidal, porém não informa se será senoidal puro ou senoidal por aproximação?

Resposta CEPEL: No Item 6.2 informa que Nobreak (UPS) Potência – 2KVA senoidal com regulação on-line

Gisele Lopes de Araujo
Pregoeira
Departamento de Gestão de Suprimentos